

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Locaux associatifs

Catégorie de l'établissement :	5
--------------------------------	---

Effectif de l'ERP

Personnel :	
-------------	--

Public :	
----------	--

Total :	140
---------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux :	NON
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	NON
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2021
--	------

Locaux

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables		x				2021			NON
Cheminement extérieur menant à l'entrée		x		pas de place PMR	bande de guidage	2021			NON
Cheminement extérieur menant aux éqipt ext.			x		so				
Guidage ext. pour mal voyant		x				2021			NON
Dimensionnt cheminement ext.		x		cour en pente		2021			NON
Dimensionnt palier de repos		x				2021			NON
Ressauts extérieurs	x				so				ok
Espace de manœuvre 1/2 tour			x		so				
Espace de manœuvre éqipt ext.	x				so				ok
Espace de manœuvre porte	x				so				ok
Trou sur chemint ext.	x				so				ok
Passage libre sous obstacle en hauteur	x				so				ok
Repérage des obstacles en saillie	x				so				ok
Protection en cas de rupture de pente			x		so				
Escalier de plus de 3 marches			x		so				
Escalier de moins de 3 marches			x		so				

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées		x			créer place PMR		2021			NON
Signalisation des places adaptées		x					2021			NON
Dimensionnt des places adaptées		x					2021			NON
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE						
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable		x			adhésif		2021			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte	x				so					ok
Repérage des parois vitrées		x		Bandes a mettre : 6m	adhésif		2021			NON
Largeur des portes d'entrée	x				so					ok
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x				so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
4. Se déplacer, atteindre les services										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Résistance des portes sur le cheminemt	x				so					ok
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès	x				so					ok
Repérage des portes d'accès vitrées		x			adhésif		2021			NON
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

5. Utiliser les sanitaires

Signalement du sanitaire acc.		x				2021			NON
Porte d'accès	x			so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour		x		créer sanitaires (modulaire ?)		2021			NON
Dimensionnement du sanitaire acc.		x				2021			NON
Espace d'usage devant le lavabo acc.		x				2021			NON
Dimensionnement du lavabo acc.		x				2021			NON

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

6. Dispositions diverses

Sorties identifiables		x				2021			NON
Valeurs d'éclairément	x			so					ok
Signalisation des élts importants du bât.		x	pas px entrée	eclairage public		2021			NON
Respect de l'annexe 3		x				2021			NON