

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Restaurant Satellite

Catégorie de l'établissement : 5

Effectif de l'ERP

Personnel :

Public :

Total : 80/100 + 10

L'ERP possède plusieurs niveaux : NON

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public : NON

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande : NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI

Si oui à quelle date : 3 mars 2016

Existe-il un registre de sécurité : OUI

Date prévisionnelle de mise en accessibilité : 2019

Restaurant

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

Entrées identifiables		x		indiquer depuis la rue	px depuis la rue		2019			NON
Cheminement extérieur menant à l'entrée		x		Pas de place dédié			2019			NON
Cheminement extérieur menant aux équipt ext.			x		so					
Guidage ext. pour mal voyant		x			bande de guidage		2019			NON
Dimensionnt cheminement ext.		x					2019			NON
Dimensionnt palier de repos		x					2019			NON
Ressauts extérieurs		x					2019			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manœuvre équipt ext.			x		so					
Espace de manœuvre porte	x				so					ok
Trou sur chemint ext.	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente			x		so					
Escalier de plus de 3 marches		x		pas de contraste	contraste, nez, podot.	contraste et nez de marche	2019	100	2016	ok
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
2. Stationner mon véhicule										
Nbre de places adaptées		x			faire stationnement dans la cour		2019			NON
Signalisation des places adaptées		x					2019			NON
Dimensionnt des places adaptées		x					2019			NON
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
3. Entrer dans mon bâtiment										
Continuité avec le cheminement ext.	x			avec monte-escalier	so					ok
Entrée identifiable	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte			x		so					
Repérage des parois vitrées	x			à améliorer	so					ok
Largeur des portes d'entrée	x			90 cm utile	so					ok
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x			4 kg	so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					



DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
Oui	Non	SO							

4. Se déplacer, atteindre les services

Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.	x				so					ok
Espace de manœuvre porte			x		so					
Résistance des portes sur le cheminemt			x		so					
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur	x				so					ok
Hauteur de la commande palière	x				so					ok
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès	x			Sanitaires : 77 et 80 cm utlie	so					ok
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès	x				so					ok
Conception des guichets			x		so					
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
5. Utiliser les sanitaires										
Signalement du sanitaire acc.		x			faire sanitaires PMR		2019			NON
Porte d'accès		x					2019			NON
Espace de manœuvre 1/2 tour		x					2019			NON
Dimensionnement du sanitaire acc.		x					2019			NON
Espace d'usage devant le lavabo acc.		x					2019			NON
Dimensionnement du lavabo acc.		x					2019			NON

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
6. Dispositions diverses										
Sorties identifiables	x				so					ok
Valeurs d'éclairciment		x		Salle : 250 lx mini / entrée 220 lx / voir ext.	eclairage public		2019			NON
Signalisation des élts importants du bât.	x				so					ok
Respect de l'annexe 3	x				so					ok